

# AIDICO 官方實驗報告 (中文翻譯)

報告編號：IE140281

委託方：Luxury Concrete, C/Lepanto 9-3, 46008 Valencia

樣品：CONCRETE FLOOR (砂漿)

收件編號：71017

收件日期：2013 年 4 月 24 日

測試方法：UNE-ENV 12633:2003 附錄 A — 未拋光地坪滑動阻力值 (USRV) 測定

表面：光滑面

量程：C

測試日期：2013 年 4 月 26 日

## 測試結果

試體編號	USRV
1	25
2	25
3	25
4	25

USRV (樣品平均值) = 25

說明：USRV 結果對應 CTE (西班牙建築技術規範) 表 1.1 中 Rd 值的地坪防滑分級。

出具機構：AIDICO — Instituto Tecnológico de la Construcción, Valencia, Spain