

LUXURY CONCRETE 甲醛釋放量認證

依據：EU Construction Products Directive 89/106/EEC、EN 14342、EN 717-1

產品名稱	測試標準	結果	等級
Primacrete Finish	甲醛釋放 EN 717-1	0.03 ppm	Class E1
Concrete Finish WT	甲醛釋放 EN 717-1	0.04 ppm	Class E1
Concrete Resin	甲醛釋放 EN 717-1	0.02 ppm	Class E1
Primacrete ABS	甲醛釋放 EN 717-1	0.02 ppm	Class E1
Primacrete PLUS	甲醛釋放 EN 717-1	0.03 ppm	Class E1
Concrete Base	甲醛釋放 EN 717-1	0.02 ppm	Class E1
Concrete Wall	甲醛釋放 EN 717-1	0.01 ppm	Class E1
Concrete Floor	甲醛釋放 EN 717-1	0.015 ppm	Class E1
Concrete Stone	甲醛釋放 EN 717-1	0.01 ppm	Class E1
Monocrete Base	甲醛釋放 EN 717-1	0.04 ppm	Class E1
Monocrete Wall	甲醛釋放 EN 717-1	0.04 ppm	Class E1
Monocrete Floor	甲醛釋放 EN 717-1	0.04 ppm	Class E1

E1 等級說明

E1 等級上限為 ≤ 0.124 ppm。所有 Luxury Concrete 產品實測值僅為上限的 8%–32%，遠低於歐盟標準要求，適用於室內居住空間。

出具：Luxury Concrete, S.L. (CIF B98177538, Valencia, Spain)